

| LOCAL                      |   | CARGA KGF/M <sup>2</sup> |
|----------------------------|---|--------------------------|
| ARQUIBANCADAS              | ---   | 400                      |
| BALCÕES                    | (ver NBR6120)   | ---                      |
| BANCOS                     | Escritórios e banheiros   | 200                      |
|                            | Salas de diretoria e gerência   | 150                      |
| BIBLIOTECAS                | Sala de leitura   | 200                      |
|                            | Sala para depósito de livros  | 400                      |
|                            | Sala com estantes de livros a ser determinada em cada caso ou 250 kgf por metro de altura, observando, porém, o valor mínimo de | 600                      |
| CASA DE MÁQUINAS           | (Incluindo o peso das máquinas)<br>A ser determinada em cada caso, porém com o valor mínimo de...                               | 750                      |
| CINEMAS                    | Plateia com assentos fixos  | 300                      |
|                            | Estúdio e plateia com assentos móveis   | 400                      |
|                            | Banheiro  | 200                      |
| CLUBES                     | Sala de refeições e da assembleia com assentos fixos  | 300                      |
|                            | Sala de assembleia com assentos móveis  | 400                      |
|                            | Salão de danças e salão de esportes   | 500                      |
|                            | Salão de bilhar e banheiro  | 200                      |
| CORREDORES                 | Com acesso ao público   | 300                      |
|                            | Sem acesso ao público   | 200                      |
| COZINHAS NÃO RESIDENCIAIS  | A ser determinada em cada caso, porém com o mínimo de...  | 300                      |
| DEPÓSITOS                  | (ver NBR6120)   | ---                      |
| EDIFÍCIOS                  | Dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro   | 150                      |
|                            | Despensa, área de serviço e lavanderia  | 200                      |
| ESCOLAS                    | Anfiteatros com assentos fixos, corredor e sala de aula   | 300                      |
|                            | Outras salas  | 200                      |
| ESCRITÓRIOS                | Salas de uso geral e banheiro   | 200                      |
| FORROS                     | Sem acesso às pessoas   | 50                       |
| GALERIAS DE ARTE           | A ser determinada em cada caso, porém com o mínimo de   | 300                      |
| GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | Para veículos leves, acrescentar coeficiente de impacto   | 300                      |
| HOSPITAIS                  | Dormitórios e salas   | 200                      |
|                            | Corredores  | 300                      |
| LOJAS                      | (atenção aos mezaninos)   | 400                      |
| RESTAURANTES               | Geral   | 200                      |